

Puławy, 13.01.2022

TP/POIS/03/033/2022

Poniżej zamieszczono pytania zgłoszone przez oferentów w ramach przetargu:

Dostawa ciepłomierzy dla zadania: „Modernizacja sieci ciepłowniczej, budowa przyłącza ciepłego i węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzła grupowego w mieście Puławy”

Pytania:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza ciepłomierz DN20 $Q_p=2,5\text{m}^3/\text{h}$ z $K_v=7.91\text{ m}^3/\text{h}$?

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza ciepłomierz z zatwierdzeniem typu MID w wersji kompaktowej/hybrydowej, w którym przelicznik i przetwornik przepływu jest połączony nierozłącznym przewodem o długości 1,5m ?

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuszcza ciepłomierz z możliwością programowania daty i godziny za pomocą głowicy optycznej oraz programu konfiguracyjnego ?

Pytanie 4.

Mając na uwadze zapis zawarty w punkcie A.18, Wymagań technicznych (zał. nr 2 do SWZ), czy Zamawiający dopuszcza ciepłomierze z dopuszczeniem MID obowiązującym na terenie Unii Europejskiej ?

Pytanie 5.

Czy Zamawiający dopuszcza ciepłomierze z granicznymi temperaturami pracy

- 5-130C dla średnic Dn15 –Dn20,
- 5-150C dla średnic DN25 –DN100 ?

Pytanie 6.

Czy Zamawiający dopuszcza czujniki temperatury o długości 2m ?

Odpowiedzi:

1. NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA
2. TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA WERSJE HYBRYDOWĄ
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA PRZEWODU 1,5m
3. TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
4. TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
5. TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
6. NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA PRZEWODU 2,0m