

WYMAGANIA TECHNICZNE

Kurek:

1. Mosiężny
2. Gwint wewnętrzny G1/2
3. Gwint zewnętrzny G1/2
4. Ciśnienie maksymalne 16 bar
5. Temp. min 110 st.C

Rurka impulsowa:

1. Długość rurki 24cm
GW1/2"/do spawania

Produkty powinny posiadać poniższe dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych określonych w niniejszej specyfikacji:

- Certyfikat Zgodności CE lub Deklaracja Zgodności urządzenia,
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych,
- Kartę katalogową urządzenia,
- Instrukcję obsługi lub dokumentację techniczno - ruchową,
- Atest higieniczny
- Gwarancję – min. 2 lata
- Wszystkie dokumenty muszą być aktualne.