

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne dla czujnika temperatury przylgowego:

- Dopuszczalna temperatura dla otoczenia do 100°C
- Dopuszczalna temperatura medium do 120°C
- Element pomiarowy PT1000
- Klasa IP min.65
- Zastosowanie montaż przylgowy na rurociąg

Urządzenia mają posiadać:

Deklarację zgodności lub kopię deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.