
**Pytania do przetargu „Modernizacja polegająca na przebudowie i uruchomieniu kotłowni gazowej w Markuszowie, ul. Błońska 2 ”, nadesłane 15.06.2026r.
Znak sprawy BUD/2026/MARK/01/US**

Pytanie 1.

Czy nowy kocioł gazowy będzie zasilał tylko istniejące obiegi grzewcze c.o. czy będzie współpracował również z istniejącym podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej?

Odpowiedź: Nowy kocioł gazowy będzie zasilał tylko istniejące obiegi grzewcze centralnego ogrzewania. W kotłowni brak instalacji c.w.u.

Pytanie 2.

Czy sterownik kotła będzie obsługiwał więcej niż jedną (nową) pompę obiegową?

Odpowiedź: Tak, układ będzie rozdzielony wymiennikiem ciepła dlatego sterownik kotła będzie obsługiwał więcej niż jedną pompę obiegową (pompę z krótkiego obiegu kocioł-wymiennik oraz istniejącą pompę za wymiennikiem)

Pytanie 3 .

Czy koszt wykonania przeglądów serwisowych kotła w okresie trwania gwarancji jest po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź: Prosimy o uwzględnienie przeglądów w trakcie trwania gwarancji.