

**TABELA REGULACYJNA
SIEĆ CIEPLNA W PUŁAWACH**

Temperatura zewnętrzna	Temperatura zasilania	Temperatura powrotu
12	69,0	46,0
11	69,1	45,5
10	69,2	44,5
9	69,3	43,8
8	69,4	43,2
7	69,4	42,7
6	69,4	42,1
5	69,4	41,4
4	69,4	40,9
3	71,0	41,2
2	73,4	42,0
1	75,9	42,8
0	78,4	43,6
-1	81,5	44,7
-2	84,6	45,9
-3	87,6	47,1
-4	90,6	48,4
-5	93,1	49,2
-6	95,6	50,1
-7	98,1	51,0
-8	100,6	51,9
-9	102,9	52,6
-10	105,2	53,2
-11	107,5	53,9
-12	109,7	54,6
-13	112,1	55,4
-14	114,7	56,3
-15	117,2	57,2
-16	119,7	58,1
-17	121,8	58,7
-18	123,8	59,1
-19	126,0	59,7
-20	128,0	60,0

GLÓWNY INŻYNIER
ds. Technicznych


inż. Stanisław Rydz